

Attestation d'utilisation AEAI n° 16554

Groupe 222	Vitrages verticaux
Requérant	Aweso AG Zürcherstrasse 35 8620 Wetzikon Schweiz
Fabricant	Aweso AG 8620 Wetzikon Schweiz
Produit	STOP-FLAMM R 30
Description	Guichet suspendu, 1 et 2 parties, cadre en tube d'acier avec remplissage de verre PYROSWISS (6mm, Smax=0,8m2), avec/ sans parties latérales
Utilisation	Bmax=1490mm, Hmax=1137mm pm
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '161 491' (12.02.1996), Technische Auskunft '441 852/10' (08.08.2006)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: R 30
Durée de validité	31.12.2012
Date d'édition	25.05.2011
Remplace l'attestation du	16.11.2006

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

